

Gutachtliche Stellungnahme

255 36163 vom 6. Mai 2010

zum Nachweis der einbruchhemmenden Eigenschaften



Auftraggeber	SCHÜCO International KG Karolinenstraße 1-15 33609 Bielefeld
Produkt	Ein- und zweiflügelige einbruchhemmende Türen mit oder ohne festverglasten Seitenteilen und Oberlichtern
Bezeichnung	SCHÜCO ADS ADS 50.NI, ADS 50 (einflügelig), ADS 60 ADS 65 / 65 RL ADS 70.HI / 70 RL.HI / 70 SL.HI ADS 75.SI / 75 RL.SI / 75 SL.HI ADS 65 HD / 65 HD RL ADS 70 HD / 70 HD RL / 70 HD SL ADS 75 HD.HI / 75 HD RL.HI / ADS 75 HD SL.HI
Profilserien (Rahmen) Material	Aluminium
Angriffseite	Schließseite/Schließfläche nach DIN 107 und Offnungsseite/Öffnungsfläche nach DIN 107
Verglasung/ Ausfachung	mind. Klasse P4A nach DIN EN 356 bzw. mind. 8 mm Polycarbonatglas (bei Antipanik) oder zugelassene, nichttransparente Ausfachungen
Beschläge	Schlösser: 2-Schwenkriegel-Bolzen-Schloß, 2-Schwenkriegel-Fallenschloß, Schüco SafeMatic 5-Riegel-Fallen-Schloß, Schüco InterLock 3-Riegel-Fallenschloß Bänder: VL-Türbänder 180°, 2tlg. oder 3tlg. Aufsatztürbänder, 2tlg. oder 3tlg. Rollentürbänder

Grundlagen

DIN V ENV 1627 : 1999
Fenster, Türen, Abschlüsse -
Einbruchhemmung – Anforderungen und Klassifizierung
DIN V ENV 1628 : 1999
DIN V ENV 1629 : 1999
DIN V ENV 1630 : 1999

Prüfberichte:

212 24389 vom 17. Sept. 2001
212 23153 vom 13. März 2001
212 24390 vom 21. Oktober 2002
212 19870 vom 14. Nov. 1998
212 24296 vom 07. April 2003
212 29384 vom 01. Januar 2005
212 32356 vom 12. Februar 2008
212 35914 vom 08. Januar 2009
Konstruktionsunterlagen
Anlage 1, Seite 1 bis 90

Gültigkeit

Die Prüfung der einbruchhemmenden Eigenschaften ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmenden Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Die Gutachtliche Stellungnahme verliert ihre Gültigkeit mit dem Ende der Gültigkeit einer der o. g. Grundlagen (Normen oder Prüfberichte).

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfberichten“.

Darf nur ungekürzt verwendet werden.

Inhalt

Die gutachtliche Stellungnahme umfasst insgesamt 78 Seiten

Deckblatt

Typenliste

Gutachtliche Stellungnahme

- 1 Auftrag
- 2 Grundlagen der Beurteilung
- 3 Beurteilung
- 4 Ergebnis und Aussage

Anlage 1, (72 Seiten)

Einbruchhemmung



Widerstandsklasse 2*)

*) auf der Grundlage zitierter Nachweise und der ergänzenden, änderungsbedingten Angaben

ift Rosenheim
6. Mai 2010

Christian Kehrer

Christian Kehrer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit

Gerhard Fellermeier

Gerhard Fellermeier, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit



PTE Rosenheim GmbH
ift Zentrum – Türen Tore Sicherheit
Geschäftsführer:
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Str. 7 – 9
D-83028 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.pte-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14822
Sparkasse Rosenheim
Kto. 500 435 805
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757
Anerkannte PUZ-Stelle: BAY 18

